

Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung von netzrelevanten Daten
gem. § 17 (2) StromNZV



§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	1.846	kW
	Lastverlauf	s. Anlage	

§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	4,45%	
----------------	--------------	-------	--

§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.285	kW
	Summenlast der Netzverluste	80	kW

§ 17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	1.285	kW
----------------	---	-------	----

§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	1.846	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	7.901.463	kWh

§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (10 bzw. 20 kV)	-	kWh
	Summe aller Einspeisungen MS/NS (0,4 kV)	-	kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (0,4 kV)	1.394.330	kWh

§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	414.030	kWh
	Preis der Verlustenergie	*	Ct./kWh

* die Daten werden z. Zt. noch ermittelt

Stand: 30.04.2018