

Bezugsjahr: 2021

Veröffentlichung von netzrelevanten Daten
gem. § 17 (2) StromNZV



§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	2.117	kW
	Lastverlauf	s. Anlage	

§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	3,57%	
----------------	--------------	-------	--

§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.412	kW
	Summenlast der Netzverluste	108	kW

§ 17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	1.412	kW
----------------	---	-------	----

§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	1.792	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	7.493.313	kWh

§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (10 bzw. 20 kV)	-	kWh
	Summe aller Einspeisungen MS/NS (0,4 kV)	149.330	kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (0,4 kV)	1.555.473	kWh

§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	323.687	kWh
	Preis der Verlustenergie		Ct./kWh

Stand: 31.05.2022